

Zwoleń, dn. 19.01.2021r.

Zamawiający

Gmina Zwoleń

Plac Kochanowskiego 1

26-700 Zwoleń

tel. 48 6762210, fax 48 6762418

www.zwolen.pl

e-mail: przetargi@zwolen.pl

RG-ZP.14.12.20

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**Budowa boisk sportowych oraz budynku szatniowego przy ul. Parkowej w Zwoleniu**”.

Numer ogłoszenia o zamówieni: **771437-N-2020 z dnia 29.12.2020r.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1

Czy jedynym parametrem oceny dla geowłóknin będzie jej gramatura?

Jeśli nie – to prosimy o uzupełnienie parametrów geowłóknin?

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową w ofercie należy uwzględnić geowłókninę wzmacniającą o gęstości 150g/m² i 300g/m² (w zależności od miejsca zastosowania).

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima