

Zwoleń, dn. 19.01.2021r.

Zamawiający

Gmina Zwoleń

Plac Kochanowskiego 1

26-700 Zwoleń

tel. 48 6762210, fax 48 6762418

www.zwolen.pl

e-mail: przetargi@zwolen.pl

RG-ZP.14.16.20

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa boisk sportowych oraz budynku szatniowego przy ul. Parkowej w Zwoleńiu”.

Numer ogłoszenia o zamówieni: 771437-N-2020 z dnia 29.12.2020r.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1

Z dokumentacji geologicznej wynika, iż przy wykonywaniu fundamentów budynku szatni niezbędne będzie odwodnienie wykopu fundamentowego.

W związku z powyższym zachodzi konieczność zastosowania igłofiltrów celem odprowadzenia wody. Czy koszt odprowadzenia wody za pomocą igłofiltrów należy ująć w ofercie?

Odpowiedź:

Wykonawca ma zapewnić odwodnienie wykopów fundamentowych budynku. Zgodnie z opisem w projekcie konstrukcyjnym: „Należy, zatem w czasie budowy stosować igłofiltry w celu odwodnienia wykopu fundamentowego. Zaleca się prowadzenie prac fundamentowych w okresach suchych i przy dodatniej temperaturze powietrza”. Koszty odwodnienia należy ująć w ofercie.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima