

Zwoleń, 08.04.2015

Zamawiający:  
Gmina Zwoleń  
Plac Kochanowskiego 1,  
26-700 ZWOLEŃ  
tel. 048 6762210, fax 048 6762418,  
www.zwolen.pl  
e-mail: przetargi@zwolen.pl

RG-ZP-271.07.15

### **WYJAŚNIENIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego.**”

Numer ogłoszenia o zamówienia **z dnia 42991-2015r z dnia 26.03.2015**

W związku z pytaniem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), wyjaśniam, co następuje:

Pytanie:

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN 1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedz :

Na etapie wykonania dokumentacji projektowej Zamawiający z projektantem oraz przedstawicielem Zakładu Usług Komunalnych ( występujący jako strona odbierająca zadanie w celu dalszej eksploatacji ) rozpatrywał możliwość zastosowania studni z tworzywa sztucznego . Z uwagi na mały spadek oraz posadowienie sieci kanalizacji sanitarnej w gruntach zawodnionych, podjęto decyzję o zastosowaniu studni betonowych , które po posadowieniu będą stabilniejsze z uwagi na ich ciężar. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę studni .

/---/Burmistrz Zwolenia

