

Zwoleń, dn.13.01.2017 r.

Zamawiający

Gmina Zwoleń

Plac Kochanowskiego 1

26-700 Zwoleń

tel. 48 6762210, fax 48 6762418,

www.zwolen.pl

e-mail: przetargi@zwolen.pl

RG-ZP-271.1.17

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gminie Zwoleń**”.

Numer ogłoszenia o zamówieni **3950–2017 z dnia 08.01.2017 r.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1:

W punkcie III OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA pkt 2 SIWZ Zamawiający napisał, że *W zakres dokumentacji projektowej wchodzi zaprojektowanie przyłączy wodociągowych- kanalizacyjnych o długości 2-3 mb, licząc od linii rozgraniczającej drogę-ulicę z posesją.*

Zapis ten jest niezrozumiały i niejednoznacznie określa zakres i formę opracowania projektu/projektów przyłączy wodociągowych lub kanalizacji sanitarnej.

Prosimy zatem o jednoznacznie określenie:

- a) czy w zakres opracowania projektowego wchodzi przyłącza kanalizacji sanitarnej i jaki jest zakres ich opracowania (korek na granicy działki drogowej i prywatnej, studzienka rewizyjna przy granicy na terenie działki prywatnej)
- b) czy w zakres opracowania projektowego wchodzi przyłącza wody i jaki jest zakres ich opracowania (korek na granicy działki drogowej i prywatnej studzienka rewizyjna przy granicy na terenie działki prywatnej)

Odpowiedź:

- a) Zakres dokumentacji projektowej ma obejmować budowę nowych lub przebudowę istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej. Należy zaprojektować nowe przyłącza zakończone studzienką rewizyjną na terenie działki prywatnej o dł. ok. 2-3 m licząc od linii rozgraniczającej drogę-ulicę z posesją w głąb działki (w przypadku, gdy sieć znajdować się będzie w pasie drogowym) lub o dł. ok. 2-3 m na działce prywatnej (w przypadku, gdy sieć znajdować się będzie na tej działce). Na odcinku dotyczącym przebudowy sieci należy zaprojektować przepięcie przyłączy.
- b) Zakres dokumentacji projektowej ma obejmować budowę przyłączy wodociągowych. Należy zaprojektować przyłącza zakończone studzienką wodomierzową na terenie działki prywatnej o dł. ok. 2-3 m licząc od linii rozgraniczającej drogę-ulicę z posesją w głąb działki

(w przypadku, gdy sieć znajdować się będzie w pasie drogowym) lub o dł. ok. 2-3 m na działce prywatnej (w przypadku, gdy sieć znajdować się będzie na tej działce).

Pytanie nr 2:

Jeżeli należy zaprojektować przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, czy mają być zaprojektowane do wszystkich działek wzdłuż projektowanego wodociągu lub kanalizacji

Odpowiedź:

Zaprojektować należy przyłącza do działek, których właściciele wyrażą taką chęć. Zgodnie ze SIWZ (p. III 4.3 b) Zamawiający wymaga uzyskania oświadczeń od właścicieli działek niezainteresowanych wykonaniem przyłącza, ewentualnie sporządzony protokół - notatka służbowa w sprawie odmowy.

Pytanie nr 3:

Czy projekty przyłączy mogą wchodzić w skład projektu sieci (w jednym wspólnym opracowaniu)?

Odpowiedź:

Tak, dokumentacja projektowa może obejmować budowę/przebudowę sieci wraz z przyłączami. Budowa oraz przebudowa przyłączy muszą być wyodrębnione w kosztorysach.

Pytanie nr 4:

Czy w przypadku projektowania urządzeń podziemnych na terenie działki prywatnej wystarczająca dla zamawiającego formą zgody jest oświadczenie woli właściciela działki?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ p. III 4.3. Treść oświadczenia zostanie uzgodniona z Zamawiającym.

Pytanie nr 5:

Czy w zakres projektu kanalizacji deszczowej ma wchodzić sama sieć, czy przyłącza do wpustów?

Odpowiedź:

W zakres projektu kanalizacji deszczowej ma wchodzić sieć wraz z przyłączami do wpustów.

/---/Burmistrz Zwolenia