

Zwoleń, 14.05.2015

Zamawiający:  
Gmina Zwoleń  
Plac Kochanowskiego 1,  
26-700 ZWOLEŃ  
tel. 048 6762210, fax 048 6762418,  
www.zwolen.pl  
e-mail: przetargi@zwolen.pl

RG-ZP-271.12.15

## WYJAŚNIENIE TREŚCI

### SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „ **Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Mickiewicza w Zwoleń** ”.

Numer ogłoszenia o zamówienia **65863-2015r z dnia 07.05 .2015**

W związku z pytaniem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), wyjaśniam, co następuje:

#### Pytanie:

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN 1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

#### Odpowiedz :

Na etapie wykonania dokumentacji projektowej Zamawiający z projektantem oraz przedstawicielem Zakładu Usług Komunalnych ( występujący jako strona odbierająca zadanie w celu dalszej eksploatacji ) rozpatrywał możliwość zastosowania studni z tworzywa sztucznego . Z uwagi na posadowienie kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej w gruntach zawodnionych, podjęto decyzję o zastosowaniu studni betonowych , które po posadowieniu będą stabilniejsze z uwagi na ich ciężar. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę studni .

/.../ Burmistrz Zwolenia